



■電極棒・副弁(ボールタップ)の取付位置
 [副弁(ボールタップ)だけの単独使用はできません]



■材料表

品番	品名	材質	個数	備考
1	本体(給水側)	CAC902	1	
2	本体(吐水側)	CAC902	1	
3	オリング	NBR	1	
4	シリンダ	CAC902	1	
5	スピンドル	C3604BD	1	
6	ピストン	C3604BD	1	
7	オリング	NBR	1	
8	締付ナット	C3604BD	1	
9	弁体	C3604BD	1	
10	パッキン	NBR	1	
11	座金	C3604BD	1	
12	締付ナット	C3604BD	1	
13	キャップ	CAC406	1	
14	パッキン	NBR	1	
16	締付ナット	合成樹脂	1	
17	中型レバー	C356OP	1	
18	Y型レバー	C356OP	1	
19	かぎ型レバー	CAC406	1	
20	H型レバー	C356OP	1	
21	リベット	SUS316	3	
21-1	割ピン	SUS304	3	
22	フロート用レバー	SUS316	1	
23-1	フロート	合成樹脂	1	
23-2	フロート	合成樹脂	1	
24	チェーン	SUS316	1	
26	リング	SUS304	2	
27	ロックナット	SUS304	3	
28	ストッパー	C3604BD	1	
28-1	止めビス	SUS304	1	
29	フックボルト	SUS304	1	
30	ガイド	合成樹脂	1	
31	スプリング	SUS304	1	

●注意事項

フロートが浮遊し、電極棒や金具等に鎖が絡まないように注意してください。

●使用圧力範囲(静水圧)

0.36~0.70MPa
 使用圧力が0.36MPa未満の場合は給水開始と給水停止の間隔が確保できなくなります。
 使用圧力が0.70MPaを超える場合は水が出なくなることがあります。

※給水停止位置は貯水槽の大きさ、水圧および主弁の流量調整棒の開度により変わる場合があります。

件名	発行	第三角法	尺度	X
承認	品名	FMボールタップ		
森下	型名	FM-SLW-20-2		
設計	図番			
森下				
検図				
和田				
株式会社FMJULI製作所				